

保護者の皆様へ

愛知県立城北つばさ高等学校

校長 金子 悟

愛知県立城北つばさ高等学校のコンクリートブロック塀について

盛夏の候、保護者の皆様におかれましては益々御健勝のこととお喜び申し上げます。

大阪府北部を震源とする地震を受けて本県立学校で実施された緊急点検により、本校のコンクリートブロック塀について建築基準法の基準を満たしていないことが確認されました。このことにつきましては、下記のと通りの対応をいたしますので、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。

記

- 1 塀の長さが3.4m以下ごとに控え壁が設置されていない壁

(壁の高さに応じた控え壁があるが、間隔が広い状態)

場所：敷地の外周(高さ0.98～1.4m)

対応：危険であることの表示(今後、県の対応に合わせる)

- 2 塀の高さが1.2m越えの場合に控え壁がない塀

場所：旧愛知工業高等学校プールろ過機周辺

対応：通常、生徒職員が立ち入らない場所のため、特に対応せず。

(プール等の敷地には施錠され、立入りできない状態)

【問い合わせ】

県立城北つばさ高等学校

教頭 鳴澤由紀子 鬼頭英伸

TEL (052) 911-4421